

DETAIL SVODU

Podpěry upřesnit s dodavatelem konstrukcí :
- stavební konstrukce
- zateplení
- stíky
- střešní krytiny

Drát AlMgSi Ø8
- svod jímací soustavy
- uloženo na podpěrách do zdiva

zkušební svorka

drát FeZn Ø10 / PVC

- uzemňovací vývod
- ochranná trubka délky ~170 cm
- vodivě spojena se svodem
- kotvit 2x na stěnu
- držáky trubky upřesnit s dodavatelem stavební konstrukce

terén





uzemnění
pásek FeZn 30x4

spoj svařením, min. délka svaru 200 mm
nebo 2x svorka SR3v N (páska-drát)

POZNÁMKY

- JE NAVRŽENA MŘÍŽOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA DOPLNĚNÁ JÍMACÍ
- JÍMACÍ SOUSTAVA JE NAVRŽENA Z DRÁTU AlMgSi Ø8 mm.
- JÍMACÍ VEDENÍ SE UZEMNÍ NA STROJENÝ OBVODOVÝ (ZEMNÍČ TYPU "B")
- JÍMACÍ TYČE BUDOU OSAZENY V BETONOVÝCH PODSTAVCÍCH
- DÉLKY TYČÍ A JEJICH UMÍSTĚNÍ U VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY NUTNO PŘI REALIZACI UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI JEDNOTKY A UMÍSTĚNÍ TAK, ABY VZT JEDNOTKA BYLA V OCHRANNÉM PROSTORU TYČÍ
- ULOŽENÍ JÍMACÍHO VEDENÍ RESP. PODPĚRY JÍMACÍHO VEDENÍ UPŘESNIT PŘI REALIZACI S DODAVATELEM STŘEŠNÍHO SYSTÉMU
- ULOŽENÍ SVODŮ PŘI REALIZACI UPŘESNIT S DODAVATEL STAVEBNÍHO SYSTÉMU
- VŠECHNY KOVOVÉ HMOTY (VIZ SOUBOR ČSN EN 62305-1-5) PŘIPOJIT NA JÍMACÍ VEDENÍ
- HROMOSVOD UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STŘECHY, POUŽITÉ KRYTINY A ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE
- PRO ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍT OBDOBNÉ MATERIÁLY PŘI DODRŽENÍ POŽADOVANÉ FUNKCE TAK, ABY ODPOVÍDAL SOUBORU ČSN EN 62305-1-4 ed.2

LEGENDA HROMOSVODU

- JR 1,5  JÍMACÍ TYČ AlMgSi, l = 1500 mm, Ø18 mm
BETONOVÝ PODSTAVEC 9 kg, Ø 290 mm
PŘIPOJOVACÍ SVORKA
-  OCHRANNÁ TRUBKA l = 1700 mm - FeZn - vč. držáků
- 2x SR3  2x SVORKA SR3 - PÁSKA-DRÁT - FeZn
- SU  SVORKA UNIVERSÁLNÍ - FeZn
- VEDENÍ UZEMNĚNÍ
----- JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ

PARÉ:

ATELIER M			U průhonu 466/22, Praha 7, 170 04 Tel./fax.: 266 311 198 IČ: 13827561, DIČ: CZ5402191993	
VYPRACOVAL:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	D.1.4.4.8	
Ing. Zdeněk Böhm	Ing. Zdeněk Böhm	Ing. Stanislav Marek		
INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 171 00			PRÍLOHA Č.:	
MÍSTO AKCE: Areal ZOO Praha, U Trojského Zámku 120/3, Praha 7, 171 00			STUPEŇ:	DSP
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ NA WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY			DATUM:	02/2017
VÝKRES:			FORMÁT:	4x A4
			MĚŘÍTKO:	1:50
HROMOSVOD			ZAK. ČÍSLO:	22/2016